

Date	Le 19 Août 2025
A	Fournisseurs de biomasse et transporteurs
Cc	Interne
From	Marc Couturier
Re	Contamination dans la biomasse

Chers fournisseurs et transporteurs:

Nous constatons une forte contamination de la biomasse par des roches et de la terre présentement. Une contamination de la biomasse par des roches et de la terre endommagent nos équipements de déchargements, causent des arrêts au déchargement et affecte négativement les performances de la chaudière de Cogénération. Lors du chargement de la biomasse, il est de votre responsabilité de vous assurer de ne pas contaminer le produit. Les résidus de cours « Yard scraping » ou les rejets de bassin ne sont pas acceptés même en petites quantités.

Le paiement peut être refusé pour les voyages hors normes.

Une copie des spécifications est jointe.

Marc Couturier
Fibre Procurement Superintendent

Opérations d'Edmundston
Spécifications Biomasse pour Cogen


Date Effectif: 2025/02/14

Version: 3.8

Approuvé par: Roland Leger

Date de Révision: 2025/12/31

Titre: Conseiller technique principal

Signature: 

Type de Produit	Hiver **		Été **		Grosseur de Matériel	
	% < ¼" (Fines)	humidité	% < ¼" (Fines)	humidité	Diamètre	Longueur
Biomasse non broyée	< 20%	< 54%	< 20%	< 51%	* < 30 cm (12")	* < 90 cm (36")
Biomasse Broyée	< 20%	< 54%	< 20%	< 51%	< 10 cm (4")	< 13cm (5")
Biomasse de la forêt	< 20%	< 50%	< 20%	< 45%	< 10 cm (4")	< 13 cm (5")

* Les charges ne doivent pas contenir plus de 2% du matériel plus grand de taille. Le matériel plus grand est celui qui a une longueur de 30 cm à 90 cm et qui est rigide.

** Hiver : 1^{er} décembre au 30 avril ; Été : 1^{er} mai au 30 novembre

Autres Spécifications requises:

Le matériel de haute volatilité tel que rabotures, sciure, poussière de bois doivent être évité dans le chargement.

Des bouts de planches ne sont pas acceptable. (Car ils bloquent le disc scalper).

Contaminants : Le matériel tel que le métal, la roche, le gravier ou aucun autre matériel étranger non ligneux n'est pas acceptable dans les charges.

Le matériel qui contient des morceaux congelés n'est pas acceptable ainsi que le matériel qui a été en contact avec l'eau salé ou toute autres source salé.

Le matériel en dehors des spécifications, peut causer une augmentation du temps de déchargement, de l'usure excessive et du temps d'arrêt. Un plan d'actions pour corrigé les non-conformités peut être exigé. La négligence de la part des fournisseurs peu résulté en une suspension temporaire ou permanente du contrat d'approvisionnement Les chargements en dehors des spécifications peuvent engendrer le refus de paiement.

En cas de doute appel avant d'envoyer !

Société Papetière Twin Rivers, Département de fibre

Tel: (506) 737-2555

Balance: (506) 737-2296